



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПОДГОРЕНСКОМУ РАЙОНУ

п.г.т. Подгоренский  
(место составления акта)

« 31 » октября 2019 г.  
(дата составления акта)  
10 часов 00 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 59

По адресу/адресам: Воронежская область, Подгоренский район, п. Опыт, ул. Мира, д. 18.  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 59 от 01.10.2019 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена: плановая / выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Бюджетного учреждения Воронежской области Дом-интернат для престарелых и инвалидов  
«Пансионат Подгоренский».

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“    ”    г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность     
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/24 часа.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по  
Подгоренскому району.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Хиценко О.Н.

01.10.2019 г.

10 час.00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Ефанов Сергей Александрович, Врио начальника ОНД и ПР  
по Подгоренскому району.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор БУ ВО Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат Подгоренский» Хищенко Ольга Николаевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

► **выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

1. Здание насосной станции не оборудовано устройством системы обнаружения пожара (установкой и системой пожарной сигнализации) оповещения, (п. 1, ч. 2, ст. 1; п. 2, ч. 1, ст. 6; п. 3, ст. 53, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А.4, СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1));

2. Подвальное помещения здания пансионата не оборудовано устройством системы обнаружения пожара (установкой и системой пожарной сигнализации) оповещения, (п. 1, ч. 2, ст. 1; п. 2, ч. 1, ст. 6; п. 3, ст. 53, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А.4, СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1));

3. Разработанная руководителем организации инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленными разделом XVIII Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», (п. 2, 460, 461, Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» («Правила противопожарного режима в Российской Федерации»));

4. Проверяемое лицо не обеспечило проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний ограждения на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний, (п. 24, Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» («Правила противопожарного режима в Российской Федерации»));

5. Проверяемым лицом не соблюдено требование об очистке дымоходов отопительных приборов от сажи перед началом отопительного сезона, (п. 82, Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» («Правила противопожарного режима в Российской Федерации»));

6. В коридорах 1-го этажа и 2-го этажа, в звуковые и речевые оповещатели располагаются таким образом, что расстояние от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм, (п. 4.4. СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173));

7. В помещении кухни 1-го этажа применяются дымовые пожарные извещатели вместо тепловых (тепловые пожарные извещатели следует применять, если в зоне контроля в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается тепловыделение и применение извещателей других типов невозможно из-за наличия факторов, приводящих к их срабатываниям при отсутствии пожара), (п. 13.1.4, "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования");

(с указанием характера нарушений)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): \_\_\_\_\_

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): \_\_\_\_\_

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 59/1/39 от 31.10.2019 г., Протокол № 89 от 31.10.2019 г.,

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_ С.А. Ефанов

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Директор БУ ВО Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат Подгоренский»  
Хиценко Ольга Николаевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 31 ” октября 20 19 г.  
(дата)

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)