



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Воронежской области  
г. Воронеж, ул. Куцыгина, д. 28, тел. 8 (4732) 77-99-00  
Управление Надзорной деятельности и профилактической работы  
г. Воронеж, ул. Куцыгина, д. 28, тел. 8 (4732) 96-93-61  
Отделение надзорной деятельности  
и профилактической работы по Подгоренскому району  
п.г.т. Подгоренский, ул. Ленина, д. 48, 8 (47394) 53-8-94

**Предписание № 5/1/8**  
**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Директору БУ ВО Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат Подгоренский»  
Хиценко Ольги Николаевне,

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия,  
имя, отчество индивидуального предпринимателя гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Врио начальника ОНД и ПР — государственного инспектора  
Подгоренского района по пожарному надзору, старшего инспектора ОНД и ПР по  
Подгоренскому району, № 5

(наименование органа ГПН)

от «16» октября 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ  
«О пожарной безопасности», в период с 14 час. 00 мин. 14.04.2021 г. по 14 час. 00 мин.  
14.04.2021 г., проведена проверка инспектором Подгоренского района Воронежской  
области по пожарному надзору - инспектором отделения НД и ПР по Подгоренскому  
району, лейтенантом внутренней службы Ярцевым Е.М., Бюджетного учреждения  
Воронежской области Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат  
Подгоренский», находящегося по адресу: Воронежская область, Подгоренский район, п.  
Опыт, ул. Мира, д. 18.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,  
проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором БУ ВО Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат  
Подгоренский» Хиценко Ольгой Николаевной,

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69 –ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<u>Подвальное помещения здания пансионата не оборудовано устройством системы обнаружения пожара (установкой и системой пожарной сигнализации) оповещения</u>	<u>(п. 1, ч. 2, ст. 1; п. 2, ч. 1, ст. 6; п. 3, ст. 53, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1, таб. А.1, СП 484 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила).</u>	16.10.2021	

2.	На объекте защиты лицо ответственное за пожарную безопасность не обучено ПТМ.	(п. 3, 36, Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»)	16.10.2021	
3.	Не в полном объёме отражены инструкции о мерах пожарной безопасности	(п. 393 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	16.10.2021	
4.	В инструкция о мере пожарной безопасности не отражены лица ответственные за обеспечение пожарной безопасности	п. 394 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	16.10.2021	
5.	Отсутствуют обозначающие указатели со светоотражающей поверхностью направляющие движение к источникам противопожарного водоснабжения.	(п. 394 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	16.10.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору Во 4-ом квартале 2021 г.

**В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:**

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по

Подгоренского района Воронежской области

пожарному надзору)

по пожарному надзору- инспектор


ОНД и ПР по Подгоренскому району

лейтенант внутренней службы Ярцев Е.М.



« 16 » апреля 2021 г.  
(дата)

Предписание для исполнения получил:

✓   
(подпись)

Директор БУ ВО Дом-интернат для  
престарелых и инвалидов «Пансионат  
Подгоренский» Хиценко Ольга  
Николаевна  
(должность, фамилия, инициалы)

« 16 » апреля 2021 г.  
(дата)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)

« 16 » апреля 2021 г.  
(дата)

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Воронежской области – (4732)77-99-00.



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПОДГОРЕНСКОМУ РАЙОНУ

п.г.т. Подгоренский  
(место составления акта)

« 16 » октября 2021 г.  
(дата составления акта)  
14 часов 00 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 5

По адресу/адресам: Воронежская область, Подгоренский район, п. Опыт, ул. Мира, д. 18.  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 5 от 08.04.2021 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена: плановая / выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Бюджетного учреждения Воронежской области Дом-интернат для престарелых и инвалидов  
«Пансионат Подгоренский».

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по  
Подгоренскому району, УНД и ПР Главного управления МЧС России по Воронежской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Хищенко О.Н. 08.04.2021 г. 14 час.00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Ярцев Евгений Михайлович инспектор отделения НД и ПР по  
Подгоренскому району, УНД и ПР Главного управления МЧС России по Воронежской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор БУ ВО Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат Подгоренский» Хиценко Ольга Николаевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

► **выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование норматив – ного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) Физических лицах, на которого возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	<u>Подвальное помещения здания пансионата не оборудовано устройством системы обнаружения пожара (установкой и системой пожарной сигнализации) оповещения</u>	<u>(п. 1, ч. 2, ст. 1; п. 2, ч. 1, ст. 6; п. 3, ст. 53, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1, таб. А.1, СП 484 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила).</u>	<u>Директор БУ ВО Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат Подгоренский» Хиценко Ольга Николаевна</u>
2.	<u>На объекте защиты лицо ответственное за пожарную безопасность не обучено ПТМ.</u>	<u>(п. 3, 36, Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»)</u>	<u>Директор БУ ВО Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат Подгоренский» Хиценко Ольга Николаевна</u>
3.	<u>Не в полном объеме отражены инструкции о мерах пожарной безопасности</u>	<u>(п. 393 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)</u>	<u>Директор БУ ВО Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат Подгоренский» Хиценко Ольга Николаевна</u>
4.	<u>В инструкция о мере пожарной безопасности не отражены лица ответственные за обеспечение пожарной безопасности</u>	<u>п. 394 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)</u>	<u>Директор БУ ВО Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат Подгоренский» Хиценко Ольга Николаевна</u>
5.	<u>Отсутствуют обозначающие указатели со светоотражающей поверхностью направляющие движение к источникам противопожарного водоснабжения.</u>	<u>(п. 394 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)</u>	<u>Директор БУ ВО Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат Подгоренский» Хиценко Ольга Николаевна</u>

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 5/1/8 от 16.04.2021 г., Протокол № 35 от 14.04.2021 г., Постановление № 30 от 16.04.2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_

Е.М. Ярцев

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Директор БУ ВО Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат Подгоренский» Хищенко Ольга Николаевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 16 ” апреля 20 21 г.

(дата)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)