

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных)

мероприятий:

«10» мая 2023 г., 36230061000203461292

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
ОНД и ПР по Подгоренскому району

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«24» мая 2023 г., 16 час. 00 мин. № 2305/32-36/2-П/АВП

(дата и время составления акта)

396552, Воронежская область, Подгоренский район, п. Опыт, ул. Мира, д. 18.

(место составления акта)

**Акт выездной проверки
плановой**

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «10» мая 2023 г., № 2305/32-36/2-П/РВП, учетный номер проверки 36230061000203461292.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1. Ярцев Евгений Михайлович – инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Подгоренскому району (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Лихачев Максим Павлович - старший инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности Федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение Федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Воронежской области», Главным управлением МЧС России по Воронежской области, свидетельство об аккредитации, № 660/36/0008

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Воронежская, р-н Подгоренский, п Опыт, ул Мира, Дом 18

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

БУ ВО ПАНСИОНАТ ПОДГОРЕНСКИЙ ИНН 3624024907, адрес регистрации юридического лица: обл Воронежская, р-н Подгоренский, п Опыт, ул Мира, Дом 18

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «18» мая 2023 года, 10 час. 00 мин.
по «24» мая 2023 года, 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается час:ов.н. пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.
по " " Г., час. мин.

(указываются основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

14 час 00 минут (часы, минуты)

(указываются срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) инструментальное обследование

(указываются фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «12» мая 2023 года, 09 час. 00 мин.

по «25» мая 2023 года, 17 час. 00 мин.

по месту: обл Воронежская, р-н Подгоренский, п Опыт, ул Мира, Дом 18, По результатам проверки систем противопожарной защиты на объекте БУ ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат Подгоренский» находятся в исправном состоянии. Заключение: № 181-С-2023, № 182-СО-2023, № 183-Д-2023, № 184-О-2023, № 185-К-2023, № 186-Г-2023

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол инструментального обследования от 24.05.2023 №2305/32-36/2-П/ПВП

2) осмотр

(указываются фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «12» мая 2023 года, 09 час. 00 мин.

по «25» мая 2023 года, 17 час. 00 мин.

по месту: обл Воронежская, р-н Подгоренский, п Опыт, ул Мира, Дом 18, В ходе осмотра чердачного помещения БУ ВО Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат Подгоренский» установлено, что отсутствует устройство системы обнаружения пожара (установкой и системой пожарной сигнализации) оповещения. В ходе осмотра подвального помещения БУ ВО Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат Подгоренский» установлено, что отсутствует устройство системы обнаружения пожара (установкой и системой пожарной сигнализации) оповещения.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 24.05.2023 №2305/32-36/2-П/ПВП

3) истребование документов

(указываются фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «12» мая 2023 года, 09 час. 00 мин.

по «25» мая 2023 года, 17 час. 00 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

4) отбор проб (образцов)

(указываются фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «12» мая 2023 года, 09 час. 00 мин.

по «25» мая 2023 года, 17 час. 00 мин.

по месту: обл Воронежская, р-н Подгоренский, п Опыт, ул Мира, Дом 18, срез деревянный материалов чердачного помещения пропитанных огнезащитной обработкой.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол отбора проб (образцов) от 24.05.2023 №2305/32-36/2-П/ПВП

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) Правоустанавливающие документы на объект защиты, учредительные документы;
- 2) Документы законного представителя юридического лица подтверждающие его полномочия и удостоверяющие личность;
- 3) Организационно-распорядительные документы (приказы, распоряжения, инструкции, планы, журналы инструктажей и т.д.) по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
- 4) Приемо-сдаточные документы по системам противопожарной защиты (сигнализации, оповещения, водоснабжения, огнезащитной обработки);
- 5) Журнал проведения технического обслуживания и ремонта огнетушителей, паспорта на них, сертификаты пожарной безопасности;
- 6) Договора, планы-графики, журналы акты технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта

- систем противопожарной защиты зданий, инструкции по эксплуатации;
- 7) Акты проверок систем и средств противопожарной защиты объекта;
 - 8) Документы по проверке состояния огнезащитной обработки (пропитки);
 - 9) Технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными, правовыми актами и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности.

(указываются рассматриваемые при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

11. При проведении выездной проверки установлено:

1. Подвальное помещения здания пансионата не оборудовано устройством системы обнаружения пожара (установкой и системой пожарной сигнализации) оповещения
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть: 1, Глава: 14, Статья: 54. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.
2. Чердачное помещение здания пансионата не оборудовано устройством системы обнаружения пожара (установкой и системой пожарной сигнализации) оповещения,
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть: 1, Глава: 14, Статья: 54. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.
3. Проверяемое лицо не предоставило в органы государственного пожарного надзора декларацию пожарной безопасности
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть: 1, Глава: 14, Статья: 64. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Декларация пожарной безопасности составляется в отношении здания, сооружения, производственного объекта, для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в отношении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и предусматривает: 1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска); 2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть проведена в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия пожара).

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки; 2) вывод, о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которые установлены нарушенное обязательное требование, сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол инструментального обследования от 24.05.2023 №2305/32-36/2-П/ПВП
2. протокол осмотра от 24.05.2023 №2305/32-36/2-П/ПВП
3. протокол отбора проб (образцов) от 24.05.2023 №2305/32-36/2-П/ПВП

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол осмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Инспектор, отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Подгоренскому району (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Ярцев Евгений Михайлович



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

подпись

Ярцев Евгений Михайлович - Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Подгоренскому району (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: 84739453894, e-mail: gpn52@36.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

Заче

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ

«10» мая 2023 г.

учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

36230061000203461292

ссылка на карточку мероприятия в едином

реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ОНД и ПР по Подгоренскому району

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«24» мая 2023 г., 16 час. 00 мин. № 2305/32-36/2-П/ПВП

(дата и время составления предписания)

396552, Воронежская область, Подгоренский район, п. Опыт, ул. Мира, д. 18.

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований
пожарной безопасности**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 10 » мая 2023 г., № 2305/32-36/2-П/РВП, учетный номер проверки 36230061000203461292.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Ярцев Евгений Михайлович – инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Подгоренскому району (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Воронежская, р-н Подгоренский, п Опыт, ул Мира, Дом 18

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

БУ ВО ПАНСИОНАТ ПОДГОРЕНСКИЙ ИНН 3624024907, адрес регистрации юридического лица: обл Воронежская, р-н Подгоренский, п Опыт, ул Мира, Дом 18

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «18» мая 2023 года, 10 час. 00 мин.

по «24» мая 2023 года, 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

14 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Подвальное помещения здания пансионата не оборудовано устройством системы обнаружения пожара (установкой и системой пожарной сигнализации) оповещения

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 14, Статья: 54. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.

Срок устранения нарушения:

01.11.2023

Чердачное помещение здания пансионата не оборудовано устройством системы обнаружения пожара (установкой и системой пожарной сигнализации) оповещения,

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 14, Статья: 54. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.

Срок устранения нарушения:

01.11.2023

3. Проверяемое лицо не предоставило в органы государственного пожарного надзора декларацию пожарной безопасности

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 14, Статья: 64. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Декларация пожарной безопасности составляется в отношении здания, сооружения, производственного объекта, для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в отношении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и предусматривает: 1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска); 2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть проведена в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия пожара).

Срок устранения нарушения:

01.11.2023

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Подгоренскому району (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))
Ярцев Евгений Михайлович

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



Ярцев Евгений Михайлович - Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Подгоренскому району (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: 84739453894, e-mail: gpn52@36.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием о проведении выездной проверки:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного предписанием)

«___» часов «___» минут «___» _____ 20__ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

