

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ:  
« 27 » апреля 2022 г.  
Учётный № проверки: 36220061000200714735



Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",  
содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии,  
контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого  
составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

- ✓ **Главное управление МЧС России по Воронежской области**
- ✓ **Управление надзорной деятельности и профилактической работы**
- ✓ **Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Подгоренскому району**

394006, г. Воронеж, ул. Куцыгина, 28, e-mail: mchs-vrn@mail.ru  
«Единый телефон доверия» ГУ МЧС России по Воронежской области 8 (473) 277-99-00  
396560, Воронежская обл., п.г.т. Подгоренский, ул. Ленина, д. 48, тел.: 8(47394) 53-8-94, e-mail: gpn\_52@mail.ru  
(место принятия решения)

**Решение о проведении выездной проверки  
плановой**

(плановой /внеплановой, по программе проверок)

от « 27 » апреля 2022 г., 12 час. 00 мин. № 18,

**1. Решение принято:** Начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Подгоренскому району майором внутренней службы Барановым Дмитрием Владимировичем.

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля, положением о лицензировании вида деятельности (далее - положение о виде контроля) на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Решение принято на основании:** пункта 2, части 1, статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; пп. б, в, 2 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 (ред. от 24.03.2022) "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля".

(указывается пункт части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»)

**в связи с:** исполнением утвержденного ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2022 год, (размещенного на официальном сайте Прокуратуры Воронежской области www.prokuratura-vrn.ru и Главного управления МЧС России по Воронежской области www.36.mchs.gov.ru).

(для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» ссылка на утверждаемый ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащиеся в нем сведения о контрольном (надзорном) мероприятии)

**3. Выездная проверка проводится в рамках:** осуществления надзора за выполнением требований пожарной безопасности, реестровый номер функции – 10001495160, Федеральный государственный пожарный надзор.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**4. Для проведения выездной проверки уполномочены:**

1) Ярцев Евгений Михайлович – инспектор — Государственный инспектор Подгоренского района по пожарному надзору, инспектор отделения НД и ПР по Подгоренскому району.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки).

**5. К проведению выездной проверки привлекаются: специалисты:**

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

**эксперты (экспертные организации):**

1) Лихачев Максим Павлович - старший инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности Федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение Федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Воронежской области», свидетельство об аккредитации от 02.08.2017 № 660/36/0008, выдано Главным управлением МЧС России по Воронежской области.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа, выдавшего свидетельство об аккредитации)

**6. Выездная проверка проводится в отношении:** Зданий, помещений, сооружений, территорий, включая земельные участки, которыми организация владеет и (или) пользуется, к которым предъявляют обязательные требования (производственные объекты) БУ ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат Подгоренский».

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля, перенес объектов контроля (при наличии в нем объекта контроля) ↓

**7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению):** 396552, Воронежская область, Подгоренский район, п. Опыт, ул. Мира, д. 18;

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

**8. Контролируемое лицо (контролируемые лица):** БУ ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат Подгоренский», расположенная по адресу: Воронежская область, Подгоренский район, п. Опыт, ул. Мира, д. 18, (ИНН 3624024907, ОГРН 1133668051637).

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка)

**9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные) действия:**

- 1) осмотр;
- 2) опрос;
- 3) истребование документов;
- 4) инструментальное обследование;
- 5) экспертиза.

(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

**10. Предметом выездной проверки является:**

соблюдение организациями и гражданами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми организации и граждане владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности;

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479"Об

- 1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;
- 2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом выездной проверки;
- 3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и содержащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;
- 4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом выездной проверки)

**11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы: *Не применяются.***

(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются)

**12. Выездная проверка проводится в следующие сроки:**

с «01» марта 2022 года, 09 час. 00 мин.

по «10» марта 2022 года, 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной проверки, ранее наступления которых проверка не может быть начата, а также дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления которых выездная проверка должна быть закончена, если не будет принято решение о приостановлении проведения выездной проверки)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более: 60 часов 00 минут**

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

**13. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу (контролируемым лицам) необходимо представить следующие документы:**

- 1) Правоустанавливающие документы на объект защиты, учредительные документы;
- 2) Ф.И.О. законного представителя юридического лица, документы подтверждающие его полномочия и удостоверяющие личность;
- 3) Договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в числе договоры лизинга, иные гражданско-правовые договоры, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения объектом защиты на законных основаниях;
- 4) Организационно-распорядительные документы (приказы, распоряжения, инструкции, планы, журналы инструктажей и т.д.) по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
- 5) Документы, подтверждающие проведение обучения работников в области пожарной безопасности;
- 6) Декларация пожарной безопасности;
- 7) Приемо-сдаточные документы по системам противопожарной защиты (пожаротушения, сигнализации, оповещения, водоснабжения, огнезащитной обработки);
- 8) Журнал проведения технического обслуживания и ремонта огнетушителей, паспорта на них, сертификаты пожарной безопасности;
- 9) Договора, планы-графики, журналы акты технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты зданий, инструкции по эксплуатации;
- 10) Акты проверок систем и средств противопожарной защиты объекта;
- 11) Документы по проверке состояния огнезащитной обработки (пропитки);
- 12) Документы, подтверждающие проведение периодического освидетельствования состояния средств спасения, испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий;
- 13) Сведения о проведении последнего капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения в зданиях и помещениях, а также документы на выполненные работы;
- 14) Договоры на выполненные работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности;
- 15) Технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности

**14. Указание иных сведений:** —

(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля)

Начальник отделения НД и ПРпо Подгоренскому районумайор внутренней службыБаранов Д.В.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении выездной проверки)

Яриев Евгений Михайлович – инспектор отделения НД и ПР по Подгоренскому району:  
+7-908-13-13-375, E-mail: gpn\_52@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения (распоряжения, приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Сведения о контрольном (надзорном) мероприятии занесены в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий: «  »    20   г.

С Решением о проведении контрольного (надзорного) мероприятия ознакомлен (а):

Зам. начальника Подгоренского Р.П. Яриев Е.М.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с Решением)

«12» часов «10» минут «27» 04 2022 г.

(подпись)

Отметка об отказе от ознакомления с решением о проведении контрольного (надзорного) мероприятия:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, отказавшегося в ознакомлении с Решением)

«12» часов «  » минут «  »    20   г.

(подпись)

Отметка о направлении решения в электронном виде:

(адрес электронной почты)

«  » часов «  » минут «  »    20   г.

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ:  
« 27 » апреля 2022 г.  
Учётный № проверки: 36220061000200714735



Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",  
содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом  
мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий,  
в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Воронежской области**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

394006, г. Воронеж, ул. Куцыгина, 28, e-mail: mchs-vrn@mail.ru

«Единый телефон доверия» ГУ МЧС России по Воронежской области 8 (473) 277-99-00

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
по Подгоренскому району**

396560, Воронежская обл., п.г.т. Подгоренский, ул. Ленина, д. 48, тел.: 8(47394) 53-8-94, e-mail: gpn\_52@mail.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

"06" мая 2022 г., 16 час. 00 мин. № 18

(дата и время составления акта)

396552, Воронежская область, Подгоренский район, п. Опыт, ул. Мира, д. 18.

(место составления акта)

**Акт выездной проверки**

**Плановой**

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с:** Решением о проведении плановой выездной проверки от «27» апреля 2022 г., 12 час. 00 мин. № 18, учетный № проверки 36220061000200714735.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

**2. Выездная проверка проведена в рамках:** осуществления надзора за выполнением требований пожарной безопасности, реестровый номер функции – 10001495160, Федеральный государственный пожарный надзор.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Выездная проверка проведена:**

1) Ярцевым Евгением Михайловичем – инспектором — Государственным инспектором Подгоренского района по пожарному надзору, инспектором отделения НД и ПР по Подгоренскому району.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

**4. К проведению выездной проверки были привлечены:**

**Специалисты:**

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

Эксперты (экспертные организации): Лихачев Максим Павлович - старший инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности Федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение Федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Воронежской области», свидетельство об аккредитации от 02.08.2017 № 660/36/0008,

выдано Главным управлением МЧС России по Воронежской области.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: БУ ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат Подгоренский».  
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 396552, Воронежская область, Подгоренский район, п. Опыт, ул. Мира, д. 18;  
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: БУ ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат Подгоренский», расположенная по адресу: Воронежская область, Подгоренский район, п. Опыт, ул. Мира, д. 18, (ИНН 3624024907, ОГРН 1133668051637).

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «05» мая 2022 г., 10 час. 00 мин. по «06» мая 2022 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: Не  
приостанавливалось.

с " " 2021 г., час. мин. по " " 2021 г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня, 05 час 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «05» мая 2022 г., 10 час. 00 мин. по «06» мая 2022 г., 16 час. 00 мин.

по месту: 396552, Воронежская область, Подгоренский район, п. Опыт, ул. Мира, д. 18,

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: Протокол осмотра от 06.05.2022 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) Опрос.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с «05» мая 2022 г., 10 час. 00 мин. по «06» мая 2022 г., 16 час. 00 мин.

по месту: 396552, Воронежская область, Подгоренский район, п. Опыт, ул. Мира, д. 18,

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) Истребование документов

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с «05» мая 2022 г., 10 час. 00 мин. по «06» мая 2022 г., 16 час. 00 мин.

по месту: 396552, Воронежская область, Подгоренский район, п. Опыт, ул. Мира, д. 18,

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

4) Инструментальное обследование

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с «05» мая 2022 г., 10 час. 00 мин. по «06» мая 2022 г., 16 час. 00 мин.

по месту: 396552, Воронежская область, Подгоренский район, п. Опыт, ул. Мира, д. 18,  
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол инструментального обследования от 06.05.2022 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

#### 5) Отбор проб(образцов)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с «05» мая 2022 г., 10 час. 00 мин. по «06» мая 2022 г., 16 час. 00 мин.

по месту: 396552, Воронежская область, Подгоренский район, п. Опыт, ул. Мира, д. 18,  
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол отбора проб (образцов) 06.05.2022 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы: Проверочные листы не заполнялись.

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) Правоустанавливающие документы на объект защиты, учредительные документы;
- 2) Документы законного представителя юридического лица подтверждающие его полномочия и удостоверяющие личность;
- 3) Организационно-распорядительные документы (приказы, распоряжения, инструкции, планы, журналы инструктажей и т.д.) по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
- 4) Приемо-сдаточные документы по системам противопожарной защиты (сигнализации, оповещения, водоснабжения, огнезащитной обработки);
- 5) Журнал проведения технического обслуживания и ремонта огнетушителей, паспорта на них, сертификаты пожарной безопасности;
- 6) Договора, планы-графики, журналы акты технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты зданий, инструкции по эксплуатации;
- 7) Акты проверок систем и средств противопожарной защиты объекта;
- 8) Документы по проверке состояния огнезащитной обработки (протитки);
- 9) Технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными, правовыми актами и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено:

выявлены следующие нарушения обязательных требований в области пожарной безопасности:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) Физических лицах, на которого возлагается ответственность за совершение нарушений

1	2	3	4
1.	Руководитель организации не обеспечил наличие механизмов для samozакрывания дверей.	<i>(п. 29 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации").</i>	Директор БУ ВО Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат Подгоренский» Хищенко Ольга Николаевна
2.	Руководитель организации в массажном кабинете и в подвальном помещении здания пансионата звуковые и речевые оповещатели, располагаются таким образом, что расстояние от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм.	<i>(п. 4.4. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173)</i>	Директор БУ ВО Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат Подгоренский» Хищенко Ольга Николаевна
3.	В здании котельной, гаража, насосной, категорирование не соответствует взрывопожарной, пожарной опасности.	<i>(п. 12 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации").</i>	Директор БУ ВО Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат Подгоренский» Хищенко Ольга Николаевна
4.	В здании Пансионата приточно-вытяжная система противодымной вентиляции находится в неисправном состоянии (заключения ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Воронежской области от 06.05.2022г. № 130-Д-2022).	<i>(п. 7, ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</i>	Директор БУ ВО Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат Подгоренский» Хищенко Ольга Николаевна
5.	В здании насосной, котельной автоматическая установка пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (заключения ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Воронежской области от 06.05.2022г. № 134-С-2022, № 135-СО-2022, № 136-С-2022, № 137-СО-2022).	<i>(п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации").</i>	Директор БУ ВО Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат Подгоренский» Хищенко Ольга Николаевна
6.	Отсутствует техническая документация на систему пожарной сигнализации, так же результаты пусконаладочных испытаний в подвальном помещении.	<i>(п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации").</i>	Директор БУ ВО Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат Подгоренский» Хищенко Ольга Николаевна

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;



**13. К настоящему акту прилагаются:**

- 1) *Протокол осмотра от 06.05.2022 г.*
- 2) *Протокол инструментального обследования от 06.05.2022 г.*
- 3) *Протокол отбора (образцов) от 06.05.2022 г.*

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Инспектор отделения НД и ПР  
по Подгоренскому району  
лейтенант внутренней службы  
Ярцев Е.М.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



Ярцев Евгений Михайлович, инспектор — государственный инспектор Подгоренского района по пожарному надзору, инспектор отделения НД и ПР по Подгоренскому району, телефон +7-908-13-13-375, e-mail: grn\_52@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, государственного должностного акт выездной проверки, контактный телефон, зарегистрированный адрес (при наличии))

**С актом выездной проверки ознакомлен(а):**

Руководитель БЧ № 2 Канская А.А. Архипович 04

(фамилия, имя, отчество (при наличии) для должностей гражданских лиц, фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность руководителя (руководителя) юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, осуществляющего выездную проверку)

«16» часов «10» минут «06» 05 2022 г.



**Отметка об отказе в ознакомлении с актом выездной проверки:**

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

**Акт выездной проверки направлен в электронном виде на адрес электронной почты:**

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22**  
**о назначении административного наказания**  
**за нарушение требований пожарной безопасности**

« 06 » мая 2022 г.  
(дата составления)

п.г.т. Подгоренский  
(место составления)

Я, инспектор — государственный инспектор Подгоренского района по пожарному надзору, инспектор ОНД и ПР по Подгоренскому району, ГУ МЧС России по Воронежской области, лейтенант внутренней службы Ярцев Евгений Михайлович  
(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора ГПН)  
по адресу: Воронежская область, Подгоренский район, п.г.т. Подгоренский, ул. Ленина, д. 48,

« 06 » мая 2022 г. в 16 часов 30 минут рассмотрел протокол № 23 и материалы об административном правонарушении на должностное лицо

1. Фамилия, имя, отчество: Хиценко Ольга Николаевна;
2. Дата и место рождения: 27.02.1970 г., с. Кулешовка, Подгоренского района, Воронежской области;
3. Место жительства (регистрации) и телефон: Воронежская область, Подгоренский район, х. Побединщина, ул. Мира, д. 75;
4. Гражданство: Российская Федерация;
5. Место работы (учёбы): БУ ВО Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат Подгоренский»;
6. Занимаемая должность: Директор;
7. Размер зарплаты (пенсии, стипендии): 24 (двадцать четыре тысячи) рублей;
8. Семейное положение: Замужем;
9. Документ, удостоверяющий личность: паспорт 20 14 № 799571, выдан ТП УФМС России по Воронежской области в Подгоренском районе, 07.03.2015 г.;  
(вид, серия, номер, дата выдачи)

Материалами установлено, что должностное лицо: Хиценко Ольга Николаевна,  
« 06 » мая 2022 г. в 16 часов 00 минут в здании и на территории БУ ВО Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат Подгоренский», по адресу: п. Опыт, ул. Мира, д. 18, Подгоренского муниципального района Воронежской области,  
(указывается время, адрес, место совершения нарушения)

нарушил (а): Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением правительства РФ от 16.09.2021 № 1476 СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173.,  
(указываются законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно:

1. Руководитель организации не обеспечил наличие механизмов для samozакрывания дверей/п. 29 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
2. Руководитель организации в массажном кабинете и в подвальном помещении здания пансионата звуковые и речевые оповещатели, располагаются таким образом, что расстояние от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм, (п. 4.4. СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173);

3. В здании котельной, гаража, насосной, категорирование не соответствует взрывопожарной, пожарной опасности (п. 12 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации");

4. В здании Пансионата приточно-вытяжная система противодымной вентиляции находится в неисправном состоянии (заключения ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Воронежской области от 06.05.2022г. № 130-Д-2022), (п. 7, ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

5. В здании насосной, котельной автоматическая установка пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (заключения ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Воронежской области от 06.05.2022г. № 134-С-2022, № 135-СО-2022, № 136-С-2022, № 137-СО-2022), (п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации");

6. Отсутствует техническая документация на систему пожарной сигнализации, так же результаты пусконаладочных испытаний в подвальном помещении, (п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации").

(указывается существо нарушения или невыполнения)

чем совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4, ч. 2,  
(указывается статья и номер пункта)  
Кодекса РФ об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 20.4; 29.9 ч. 1 п.1; 29.10 ч.1,3,5; 28.6 ч. 1; 32.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях,

учитывая, что имеются обстоятельства, предусмотренные частью 2 статьи 3.4 КоАП РФ, а именно: **установлены** нарушения, которые могут повлечь возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей,

принимая во внимание раскаяние лица, совершившего административное правонарушение  
(указываются смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства)

(ст. 4.2, ч. 1, п. 1, Кодекса РФ об административных правонарушениях),  
а так же характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение лица привлекаемого к административной ответственности,  
(указывается статья и номер пункта)

### ПОСТАНОВИЛ:

Должностное лицо: Директора БУ ВО Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат Подгоренский» Хищенко Ольгу Николаевну,  
(должность, фамилия, имя, отчество)

признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.4, ч. 2, КоАП РФ в соответствии с протоколом № 23 составленным мною.

за нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением правительства РФ от 16.09.2021 № 1476 СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173,  
(указывается полное наименование законодательного (и нормативного) акта, который был нарушен)

и привлечь к административному наказанию в виде: штрафа в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.  
(указывается вид наказания: штраф или предупреждение)

Объявить должностному лицу: Хиценко Ольге Николаевне,

(Ф.И.О)

что настоящее постановление в соответствии со ст. 30.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях может быть обжаловано в течении 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела.

Разъяснить (гр-ну) гр-ке: Хиценко Ольге Николаевне,

(Ф.И.О)

что административный штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления в законную силу. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении тридцати дней со срока, указанного выше, должностным лицом, вынесшим постановление, будут направлены соответствующие материалы судебному приставу - исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, будет принято решение о привлечении к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом». Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Дата вступления в законную силу: 25.05.22

Подпись лица, вынесшего постановление: \_\_\_\_\_

Е.М. Ярцев

Копию постановления получил: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного лица)

06.05.2022 г.

(дата)

\_\_\_\_\_  
(или отметка о направлении ему постановления с указанием даты)

Пометка об отказе ознакомления с постановлением: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)

« 06 » мая 2022 г.

(дата)

Отметка об исполнении постановления:

Постановление № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.

Исполнено: \_\_\_\_\_

(указывается дата и номер финансового документа)

Телефон доверия управления государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Воронежской области – (4732) 77-99-00.

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ:  
« 27 » апреля 2022 г.  
Учётный № проверки: 36220061000200714735



Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Воронежской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

394006, г. Воронеж, ул. Куцыгина, 28, e-mail: mchs-vrn@mail.ru

«Единый телефон доверия» ГУ МЧС России по Воронежской области 8 (473) 277-99-00

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
по Подгоренскому району**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

396560, Воронежская обл., п.г.т. Подгоренский, ул. Ленина, д. 48, тел.: 8(47394) 53-8-94, e-mail: gpn\_52@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание  
об устранении нарушений обязательных  
требований пожарной безопасности**

№ 18/1 от 06 мая 2022 г.

Вручается: БУ ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат Подгоренский»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения: Начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Подгоренскому району майора внутренней службы Баранова Дмитрия Владимирович № 18 от «27» апреля 2022 года.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

в период: с «05» мая 2022 г., 10 час. 00 мин. по «06» мая 2022 г., 16 час. 00 мин.

проведено: Плановая выездная проверка.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Директор БУ ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат Подгоренский» Хиценко Ольга Николаевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих, в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной	Отметка о выполнении

1	2	3	4	5
1.	Руководитель организации не обеспечил наличие механизмов для samozакрывания дверей.	(п. 29 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации").	01.09.2022 ⇒	купить
2.	Руководитель организации в массажном кабинете и в подвальном помещении здания пансионата звуковые и речевые оповещатели, располагаются таким образом, что расстояние от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм.	(п. 4.4. СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173)	01.09.2022 ⇒	сделать всё ост.
3.	В здании котельной, гаража, насосной, категорирование не соответствует взрывопожарной, пожарной опасности.	(п. 12 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации").	01.09.2022 ⇒	сделать ?
4.	В здании Пансионата приточно-вытяжная система противодымной вентиляции находится в неисправном состоянии (заключения ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Воронежской области от 06.05.2022г. № 130-Д-2022).	(п. 7, ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.09.2022 ⇒	сделать дальше
5.	В здании насосной, котельной автоматическая установка пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (заключения ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Воронежской области от 06.05.2022г. № 134-С-2022, № 135-СО-2022, № 136-С-2022, № 137-СО-2022).	(п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации").	01.09.2022 ⇒	сделать
6.	Отсутствует техническая документация на систему пожарной сигнализации, так же результаты пусконаладочных испытаний в подвальном помещении.	(п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации").	01.09.2022 ⇒	надо или можно наладить испыт в подвале

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности. При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор БУ ВО Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат Подгоренский»  
Хиценко О.Н.  
(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))

Инспектор отделения НД и ПР по Подгоренскому району  
лейтенант внутренней службы  
Ярцев Е.М.  
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя (группы) инспекторов органа государственного пожарного надзора)

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
  
\_\_\_\_\_  
(подпись)